

お知らせ

玄海原子力発電所の運転状況等について (平成20年度第1四半期)

平成20年8月4日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の平成20年度第1四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備 考
玄海1号機	55.9万kW	通常運転中 (平成20年 3月19日~)	12.6億kWh	103.4%	定格熱出力 一定運転
玄海2号機	55.9万kW	調整運転中 (平成20年 7月15日~)	0.0億kWh	0.0%	定期検査中
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (平成20年 7月31日~)	8.9億kWh	34.7%	定格熱出力 一定運転
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (平成20年 4月16日~)	24.2億kWh	93.9%	”

2 トラブル情報

なし

3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報（保全品質情報）

1件：玄海原子力発電所4号機の自動停止について

(平成20年6月20日及び6月23日 お知らせ済み)

以 上