

お知らせ

玄海原子力発電所の運転状況等について (平成20年度第2四半期)

平成20年10月31日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の平成20年度第2四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況	発電電力量 (第2四半期)	設備利用率 (第2四半期)	備 考
玄海1号機	55.9万kW	通常運転中 (平成20年 3月19日~)	12.7億kWh	102.6%	定格熱出力 一定運転
玄海2号機	55.9万kW	通常運転中 (平成20年 8月13日~)	10.3億kWh	83.2%	”
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (平成20年 7月31日~)	24.3億kWh	93.1%	”
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (平成20年 4月16日~)	26.2億kWh	100.7%	”

2 トラブル情報

なし

3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報（保全品質情報）

1件：玄海1号機 D 原子炉補機冷却水冷却器の点検による運転上の制限の逸脱について

(平成20年9月3日及び9月9日 お知らせ済み)

以 上