

お知らせ

玄海原子力発電所の運転状況等について (平成22年度第3四半期)

平成23年2月7日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の平成22年度第3四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	現在の運転状況	発電電力量 (第3四半期)	設備利用率 (第3四半期)	備考
玄海1号機	55.9万kW	通常運転中 (平成22年11月2日~)	11.6億kWh	93.9%	定格熱出力 一定運転中
玄海2号機	55.9万kW	第23回定期検査中 (平成23年1月29日~)	12.7億kWh	103.0%	
玄海3号機	118万kW	第13回定期検査中 (平成22年12月11日~)	20.4億kWh	78.4%	
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (平成22年11月26日~)	16.7億kWh	64.0%	定格熱出力 一定運転中

2 トラブル情報 なし

3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)に登録する情報(保全品質情報): 運転中に発生した保全品質情報 1件

- (1) 玄海原子力発電所1, 2号機 供用期間中検査計画不備についての原因と対策について
(平成22年11月2日, 12月15日 お知らせ済み)

以上