

お知らせ

玄海原子力発電所の運転状況等について (平成23年度第2四半期)

平成23年11月21日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の平成23年度第2四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	現在の運転状況	発電電力量 (第2四半期)	設備利用率 (第2四半期)	備考
玄海1号機	55.9万kW	通常運転中 (平成22年11月2日~)	12.7億kWh	103.2%	定格熱出力 一定運転中
玄海2号機	55.9万kW	第23回定期検査中 (平成23年1月29日~)	0.0億kWh	0.0%	
玄海3号機	118万kW	第13回定期検査中 (平成22年12月11日~)	0.0億kWh	0.0%	
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (平成22年11月26日~)	26.2億kWh	100.5%	定格熱出力 一定運転中

平成23年10月4日 復水器真空低下に伴う原子炉自動停止
平成23年11月2日 発電再開
平成23年11月4日 通常運転復帰

2 トラブル情報

なし

3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)に登録する情報(保全品質情報)

なし

以上