

平成 24 年 12 月 3 日  
九州電力株式会社

## 苅田発電所 新第 1 号機の通常運転開始について

苅田発電所新第 1 号機（定格出力：36 万 kW）は、9 月 2 日（日）にガスタービン発電機の異常により自動停止<sup>※</sup>し、当該発電機の内部点検を実施しておりました。

点検の結果、発電機冷却器の配管の一部が破断、発電機内部へ冷却水が漏水し、地絡（漏電）したものと確認されたことから、損傷部位の新製取替などを実施し、試運転による確認を行い、本日、12 月 3 日（月）12 時に通常運転を開始しましたのでお知らせします。

※ 9 月 2 日「苅田発電所 新第 1 号機の運転停止について」お知らせ済

以 上

### [参 考]

#### 苅田発電所 新第 1 号機の概要

- ・ 所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1 番地 1
- ・ 定格出力 36 万 kW（石炭）  
発電所総出力 73.5 万 kW（新第 2 号機：37.5 万 kW[石油]）
- ・ 営業運転開始 平成 13 年 7 月 3 日
- ・ 運転時間 約 5 万 3 千時間
- ・ 起動回数 145 回